

Doplnění informací k zadávací dokumentaci na základě dotazů účastníků výběrového řízení – souhrn otázek všech uchazečů ke dni 26. 7. 2011:

1. Integrace systému PZTS

Výkaz výměr obsahuje dodávku technologie PZTS, která bude integrována do systému SKV v případě tech. proveditelnosti. Bod 3.1 umožňuje přidat prvek pro možnost integrování do systému SKV. Bod 3.2. vymezuje práci spojenou s montáží prvku pro integraci do SKV. Typy ústředí je možné identifikovat při osobní prohlídce na jednotlivých objektech. Osazené prvky jsou dle dispozic objektů a musí být zachovány ve stejném rozsahu. Vyvážení čidel souvisí s certifikací prvků. Předmětem zakázky **není rekonstrukce PZTS.**

2. Upřesnění požadavků na záznamové zařízení

Záznamové zařízení musí mít kapacitu na uchování záznamu po dobu 7 dní. Záznam bude uchováván na nahrávacím zařízení v regionech. Záznam událostí bude možné zobrazovat jen v centrálním pracovišti v Praze.

3. Upřesnění k autorským právům

Termínem předání autorských práv je den předání díla objednavateli. Součástí dodávky jsou veškeré licence pro práci s navrženým SW. Není možné licenci dále prodávat či nějak upravovat. Autorská práva jsou dána zakoupenou licencí. V případě vytváření jedinečného programového produktu udělí uchazeč zadavateli k tomuto autorskému dílu na dobu trvání autorských práv výhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci k užívání předmětu zakázky s názvem „**Jednotný systém kontroly vstupu**“. Půdorysné plány objektů nejsou centrálně k dispozici, jsou pouze u OJ.

4. Existence projektové dokumentace a rozmístění PZTS

Současná projektová dokumentace a její stav, používané technologie na jednotlivých objektech, infrastruktura a spojení jsou uvedeny v příložené tabulce. Obecně k většině stávajících systémů není dokumentace k dispozici. Z budoucí dodávky je projektově zpracováno pouze umístění mechanických zábranných prostředků (turniketů) v budově ředitelství SŽDC, kde je již souhlas. Požární ochrany a orgánů památkové péče, není ovšem specifikován konkrétní typ zařízení. Uváděné počty čteček a dalších prvků lze brát jako kvalifikovaný odhad vycházející z počtu vstupních bodů do jednotlivých objektů.

5. Počty osob

U jednotlivých objektů je uveden současný počet zaměstnanců objektu. Maximální počet osob zpracovávaný systémem jako celkem je do budoucna cca 20 000

6. Vstupní dveře na objektu

Při instalaci čteček ke vstupním dveřím do objektu musí být zachován stávající stav dveří před započítáním práce vyjma dveří uvedených ve výkaz výměr. Dveře by měly splňovat normu ČSN 1627 minimálně na bezpečnostní stupeň 2. Instalace čteček se řídí platnými nařízeními a normami pro ČR.

V případě, že ostatní dveře nevyhovují a je nutná jejich výměna musí zajistit příslušná organizační jednotka zda jsou finanční prostředky na jejich výměnu během plnění veřejné zakázky.

7. Specifika objektů v nájmu

U objektů, kde je SŽDC v nájmu je požadavek minimalizace stavebních úprav při zavádění jednotného SKV s možností demontáže technologie kromě kabelových rozvodů v případě stěhování mimo objekt.

8. Načítání karty **MIFARE/DESFire s multiplikací DES a 3DES Security MF3 IC D40 (EV1)**

EKV bude používat seriové číslo (UID) nebude mít přístup do paměti karty.

9. Účel jednotky BOSCH

Uvedení jednotky BOSCH v části výkaz výměr je chybné, jedná se o tiskovou chybu a položku, ke které není nutno brát zřetel (chyba při kopírování). Řešení integrace je plně v kompetenci dodavatele.

10. Personální databáze

Touto databází je myšlena databáze SQL, která je zpracovávána na centrálním pracovišti a se kterou bude při přidělování přístupů systém spolupracovat, v databázi SQL je i evidence dalších osob s přístupem do objektů – smluvní partneři návštěvy apod.

11. Obhlídky objektů

Kontaktní osoby jsou uvedeny v zadávací dokumentaci nebo je možno po dohovoru zajistit účast Ing. Kokeše jako doprovodu na jednotlivé objekty.

12. Začátek montážních prací

Montážní práce mohou být zahájeny v den podepsání smlouvy.

13. Zkracování termínu dokončení zakázky

Plně v kompetenci dodavatele, je to součást hodnotících kritérií.

14. Pojistná smlouva

Pro tuto zakázku nestačí pouze prohlášení o tom, že firma smlouvu uzavře, ale je nutné mít k datu podání nabídky smlouvu již mít uzavřenou minimálně na šestinásobek ceny zakázky, jak je uvedeno v dokumentaci. Pro potřeby nabídky stačí prostá kopie pojistné smlouvy.

V Praze dne 27. 7. 2011


Ing. Pavl Habarta, MBA
1. zástupce generálního ředitele
pověřen řízením organizace